


BARRAS AC

FASE 1

FASE 2

FASE 3

Breaker Q-23
2Ø-2A



Nomenclatura:
K: Contactor
PD: Planta diesel
OR: Operador de red
S: Selector de 3 posiciones

Los relés 1 y 2 hacen parte del RTU, el cual los abre o cierra según su propia lógica de control.

Relé 1
RTU

Relé 2
RTU

ICE RTU

K-PD

K-OR

